

## §2

### Pojmy

---

- *V PSP §2, p) jsou definována ustupující a podkrovní podlaží. Za předpokladu, že podlaží realizovaná v prostoru krovu nesplní ani jednu z uvedených definic, se má dále postupovat jak? Nebo je možné hovořit i o jiném typu podlaží v prostoru krovu, než jaký je definován v uvedeném paragrafu?*

Pokud podlaží nesplní požadavky na „podkrovní podlaží“, tedy není splněn požadavek, že maximálně polovina délky obvodových stěn přesahuje výšku 1,6 m, jedná se o nadzemní podlaží. Tato skutečnost je rozhodná v případě, pokud se umístuje rodinný dům, který může mít max. 1 podzemní podlaží, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. Protože v podkroví se mohou nacházet podkrovní podlaží (viz § 2 písm. o) PSP), pokud podlaží nesplňuje požadavky na podkrovní podlaží, nejedná se ani o podkroví. V podkroví nemůže být jiné než podkrovní podlaží.